

Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Postfach 33 45 • 38023 Braunschweig

Firma UGA Systemtechnik GmbH & Co.
z. Hd Herrn Gauland

Heidenheimer Straße 80 - 82
89542 Herbrechtingen

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom: 11.05.2005

Unser Zeichen:

Unsere Nachricht vom:

Bearbeitet von:

Dr. Monika Schumann

Telefondurchwahl:

+49 (0) 531-592-3515

Telefaxdurchwahl:

+49 (0) 531-592-3415

E-Mail:

Monika.Schumann@ptb.de

Datum:

19.05.2005

Kabeldurchführungssysteme

Sehr geehrter Herr Gauland,

zu Ihrer Anfrage bezüglich der Bescheinigung von Kabeldurchführungssystemen teilt Ihnen die Physikalisch- Technische Bundesanstalt folgendes mit:

Die bei uns vorgestellten Produkte, wie z.B.

- UGA Kabeldurchführung BKD150
- UGA Kabeldurchführung KD150
- UGA Kabeldurchführung KD110
- UGA Kabeldurchführung KD85
- UGA Ringraumdichtungen für Kabel und Rohre GPD
- UGA Brandschutz-System BS90
- UGA Brandschutz-Rohr-Manschette BRM

dienen alle der Gebäudewandabdichtung, -durchführung bzw. Gebäudeverbindungen. Sie sind damit Komponenten für die Errichtung von elektrischen Anlagen, auf die die Errichtungsvorschriften der EN 60079-14 (VDE 0165) anzuwenden sind.


Nur dann, wenn die Durchführungen, Dichtungen etc. Teil eines elektrischen Betriebsmittels sind, müssen diese Teile im Zusammenhang mit der Baumusterprüfung einer Prüfung auf Explosionssicherheit unterzogen werden.

Die o.g. Produkte stellen für sich jedoch keine prüffähigen elektrischen Betriebsmittel dar, auf die die Europäischen Normen für "Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche" direkt anzuwenden sind. Eine Prüfung und Bescheinigung nach den Normen EN 50014 ff. durch die PTB ist deshalb nicht erforderlich.

Zur Information: Die Normen EN 50014ff und EN 60079-14 sind mit der EG-Richtlinie 94/9/EG harmonisierte Normen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Dr. M. Schumann
Regierungsrätin

Hausadresse, Lieferanschrift:
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Deutschland

Telefon (Zentrale): 0531 592-0
Telefax (Zentrale): 0531 592-9292
E-Mail (Zentrale): poststelle@ptb.de
Internet: <http://www.ptb.de>

Achtung! Neue Bankverbindung:

Bundeskasse Halle
Landeszentralbank Halle
Konto: 800 010 00
BLZ: 800 000 00

PTB Berlin-Charlottenburg
Abbestraße 2-12
10587 Berlin
Deutschland