

BRM

Textvorschlag

Brandschutz-Rohr-Manschette, Type BRM

Brandabschottung R90 nach DIN 4102/11

Vorbemerkung: Durchbrüche mit Rohren aus brennbarem Material (Kunststoff) in brandabschnittsbildenden Wänden und Decken müssen brandbeständig R 90 abgeschottet werden. Bei Rohrpostsystemen dürfen jeweils max. 2 Steuerleitungen durch die Abschottung hindurchgeführt werden. Es dürfen nur geprüfte und bauaufsichtlich zugelassene Systeme angeboten werden!

Brandmanschette im Modulsystem, Anzahl je nach Rohrdurchmesser, mit einem Kern aus intumeszierendem Material liefern und über bestehende Rohrsysteme nach Vorschrift des Herstellers montieren. Restquerschnitte des Durchbruches oder restliche Ringspalten bei Kernbohrungen sind mit A 1 Abschottungssystemen zu verschließen. Bei Decken-Installationen ist die Manschette an der Deckenunterseite, bei Massiv- oder Leichtbauwänden ist an jeder Seite der Wand eine Manschette anzuordnen.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK

Typ BRM

oder gleichwertig

Bestell-Nr. UGA-BRM 63